



1/ Dokładne rozmieszczenie elementów należy ustalić w czasie realizacji tematu po ostatecznym uzgodnieniu aranżacji.

2/ Rozmieszczenie i ilość elementów kontrolno-steryjących dostosować do aktualnego rozmieszczenia i ilości klap oddinających p.poż i central wentylacji użytkowej.

Podobnie postąpić w przypadku zasilaczy pozarowych

[illegible]