



INSTALACJA SKD

- CENTRALA SKD
- KONTROLER+ZASILACZ
- PRZEJSCIE KONTROLOWANE 1STRONNE =KONTROLER+CZYTYNIK+RYGIEL+PRZYCISK WYJSCIA/EWAKUACYJNY(OPCJA)
- PRZEJSCIE KONTROLOWANE 2STRONNE=KONTROLER+CZYTYNIK2+RYGIEL+PRZYCISK EWAKUACYJNY(OPCJA)
- PRZYCISK WYJSCIA/EWAKUACYJNY STOSOWAC W PRZYPADKU(BRAKU KLAMKI LUB PORĘCZY ANTYPANICZNEJ)
- DYSPOZYTOR KLUCZY

OZNACZENIA:
OKD1 -NR PIETRA/KONTROLA DOSTĘPU/NR KOLEJNY PRZEJSCIA NA PIETRZE

INSTALACJA WIDÉODOMOFONÓW

- UNIFON Z F. VIDEO
- KLAWIATURA WIDÉODOMOFONU W WYKONANIU ZEWNĘTRZNYM (OBUDOWA IP55, DASZEK, ADAPTER N/1)

INSTALACJA SWIN

- CENTRALKA SWIN
- CZUJKA RUCHU PIR
- KLAWIATURA STREFOWA/SYSTEMOWA
- EXPANDER
- PRZYCISK ANTY NAPADOWY

OZNACZENIA:
01/K2/2 -NR PIETRA/KNR EXP/NR ELEMENTU

INSTALACJA CCTV

- REJESTRATOR
- PULPIT STEROWNICZY
- MONITOR 21"
- KAMERA ZEWNĘTRZNA

INSTALACJA PRZYZYWOWA

- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- ŁĄCZNIK POCIĄGOWY
- KASOWNIK

Uwaga:
Dopuszczają się zastosowanie materiałów innych producentów przy zachowaniu parametrów użytkowych opisanych w projekcie. Podane nazwy urządzeń i materiałów należy traktować jako przykład spełniający wymagania.

INSTALACJA SSP

- CENTRALA POŻAROWA
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU +WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- CZUJKA TEMPERATUROWA
- CZUJKA SYSTEMU ZASILAJĄCEGO
- MODUL STERUJĄCO-MONITORUJĄCY
- MODUL STERUJĄCO-MONITORUJĄCY n-SYGNALOWY
- MODUL MONITORUJĄCY n-SYGNALOWY
- MODUL STERUJĄCO n-SYGNALOWY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- KLAPA POŻAROWA
- CENTRALA ODDYMIANIA
- ZASILACZ SIECIOWY

tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
adres obiektu:
97-570 ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 36
DZ.NR. 178 / 1 ; obręb S-6
inwestor:
Zarząd Inwestycji Miejskich
Ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tytuł rysunku:
PODDASZE
PLAN INST. SSP, SKD, CCTV
etap:
PROJEKT WYKONAWCZY
branża:
Inst. elektr. i teletechn.

projektant:
mgr. inż. Jarosław Byszewski
sprawdzający:
mgr. inż. Anna Nowogórska

data:
30.04.2017
skala:
1:100
nr projektu:
128
nr rysunku:
PW-TT-P8
strona nr:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTY WOKROSIŃSKIEJ
ul. Korotyńskiego 23
03-475 Warszawa
tel.: 502 655 057
www.emigarchitekci.pl

zespół projektowy:

numer uprawnień:
MAZ/0137/PWOE/05
podpis:
numer uprawnień:
WA-378/02
podpis:

Instalacje elektryczne "jarby@o2.pl"